

关于化州市人民医院医疗废水排放口

在线监测系统环保检查存在问题和整改方案报告说明

化州市人民医院:

2026.8.25, 针对企业对现状废水在线监测仪表满足 HJ 212-2025 新标要求的改造情况, 市环保局和化州分局到贵院检查废水在线监测系统, 并提出如下现场存在的问题:

- (1) 现场 PH 计、流量计、数采仪、COD 分析仪、总磷分析仪、自动采样器均不符合 HJ 212—2025 新协议要求;
- (2) 每月缺实际水样比对和流量计每年定期计量质检;
- (3) 流量计季度液位和流量比对校验缺比对设备;
- (4) 确认自动采样器是否可以通过升级系统满足新标要求; 如不满足, 要更换自动采样器。

整改方案如下:

- (1) 更换流量计、PH 计和数采仪, 升级 COD 和总磷分析仪;
- (2) 企业没有 COD、总磷、ph 分析能力, 需第三方出比对报告;
- (3) 采购流量计便携比对设备;
- (4) 经第三方厂家确认, 现场自动采样器可以通过系统升级满足新标要求; 不过自动采样器使用年份已高, 管路、零件老化; 制冷、采样系统故障频发, 建议更换。

运维单位: 茂名旭日环保科技有限公司

日 期: 2026.8.27

